

Diese Bauherreninformation dient als Merkblatt für Mehrspartenhauseinführungen für Gebäude ohne Keller (nachfolgend MSHE) und besteht aus zwei Seiten.

Die MSHE ist als Alternative für einen nötigen Versorgungsschacht innerhalb des Gebäudes bzw. einen Quadro-Medienschrank vor dem Gebäude gedacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die MSHE von dem Bauherrn **selbst** zu beschaffen ist. Die auf diesem Merkblatt enthaltenen Informationen sind zu beachten.

Zulässige maximale Dimensionierung:

- **Strom** ≤ 30 mm (max. 160 A)
- **Wasser** DN25 (OD32)
- **Gas** DN25 (OD32)
- **Fernwärme** keine

Einbauhinweise:

Die Einbauhinweise der jeweiligen Hersteller sind immer zu beachten. Darüber hinaus gelten mindestens die in Abbildung 1 und 2 dargestellten Maße.




Abbildung 1 Seitenansicht MSHE (nicht maßstäblich)

Die angegebenen Maße müssen bei fertigem Ausbau des Gebäudes eingehalten werden. Das bedeutet, der Abstand von 5 cm von Wand bis MSHE ist bei Endzustand (z.B. Putz) einzuhalten. Der Hausanschlussraum muss straßenseitig gelegen sein. Die maximal zulässige Schutzrohrlänge ist 3 m.

Als Hausanschlussraum muss ein dafür vorgesehener abschließbarer Raum mit ausreichender Deckenhöhe vorgesehen werden. Die Vorschriften nach DVGW- und VDE-Regelwerken an einen Hausanschlussraum sind einzuhalten.




Abbildung 2 Draufsicht MSHE (nicht maßstäblich)

Anforderungen an die MSHE:

Die eingesetzte MSHE **muss** die jeweils aktuellste DVGW Prüfgrundlage **VP 601** sowie der **VP 601-B1** erfüllen. Dies ist erforderlich, damit die von der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH eingesetzten Hauseinführungen mit der MSHE kompatibel sind.

Achtung:

Sollten die vorgenannten Vorgaben nicht eingehalten werden, ist eine Versorgung des Objektes, wie vereinbart, nicht möglich. In diesem Fall müssen die weiteren Schritte mit Ihrem technischen Anschlussberater bzw. dem Baubeauftragten der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH abgestimmt werden. Die hieraus resultierenden **Mehrkosten** sind **vom Anschlussnehmer** zu tragen.

Ansprechpartner:

Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr unter folgender Rufnummer:

Tel.: (0211) 821-6060

Sie können uns Ihre Fragen auch gerne auf elektronischen Weg senden:

netzanschluss@netz-duesseldorf.de.